



Resposta 29/09/2017 12:56:14

CPL/PRA RESPOSTA A REALIZAÇÃO é dia 09/10/2017 AS 9:00 hs Item 10, A carga a ser considerada para uma autonomia de 20 minutos do sistema é de 15kva.

Fechar